

Dichiarazione Semestrale di conformità alle regole antincendio

Con la presente la Società

relativamente **a tutti gli spazi** assegnati presso l'Aerostazione

dichiara che:

vengono rispettate le regole, i divieti e gli obblighi previsti dal "Regolamento Antincendio per la conduzione degli spazi commerciali assegnati da SEA nelle aerostazioni", in particolare dichiara che:

VIGILANZA SUGLI SPAZI ASSEGNATI	SI	NO	N.A.
• La destinazione d'uso di tutti i locali assegnati è conforme a quella autorizzata da SEA.			
• Non è intervenuta nessuna modifica agli impianti, al Lay-out, al carico d'incendio o alle strutture dell'unità senza una preventiva condivisione ed autorizzazione di SEA.			
• I Poster d'evacuazione sono affissi in posizione visibile ed aggiornati al lay-out esistente.			
• La vigilanza sul rispetto del divieto di fumo da parte dei propri dipendenti e degli avventori dell'attività è attuata in modo costante e puntuale.			
IMPIANTI, PRESIDANTI ANTINCENDIO E VIE D'ESODO			
• Gli Estintori presenti negli spazi ad uso esclusivo (sia di proprietà che eventualmente installati da SEA), sono mantenuti in buono stato (compresa la relativa cartellonistica) e accessibili senza difficoltà. La posizione degli stessi non è mutata.			
• I Naspi e/o gli Idranti, sono mantenuti accessibili senza alcun impedimento.			
• Le Porte Tagliafuoco sono di norma mantenute chiuse, tranne solo quando vi è la presenza di elettromagnete, collegato all'impianto di allarme incendio, atto al mantenimento delle stesse in posizione aperta.			
• Le porte taglia fuoco, non dotate di elettromagnete, sono mantenute aperte solo durante il tempo strettamente necessario al passaggio di persone o merci; gli operatori presenti sono informati e formati sull'obbligo di chiudere immediatamente le Porte Tagliafuoco in caso di allarme incendio attivo e sul divieto assoluto di bloccare aperte in modo fisso e meccanico le stesse; in caso di presenza di elettromagnete gli operatori sono informati in merito alla necessità di verificare che non vi siano ostacoli che ne impediscano la chiusura automatica in caso d'incendio.			
• Le Porte Tagliafuoco e le uscite di emergenza sono mantenute in buono stato e non presentano difficoltà nella chiusura/apertura.			
• Le vie di fuga sono mantenute libere da ostacoli e percorribili senza alcun impedimento anche da parte di personale disabile.			
UTILIZZO E DEPOSITO DI MATERIALI			
• L'accatastamento della merce negli spazi commerciali non ostruisce i rilevatori di fumo o le eventuali testine Sprinkler; è sempre garantito un franco libero di 50 cm tra le testine Sprinkler e qualsiasi materiale depositato.			
• L'accatastamento della merce nei magazzini non ostruisce i rilevatori di fumo o le eventuali testine Sprinkler; è sempre garantito un franco libero di 100 cm tra le testine Sprinkler e qualsiasi materiale depositato.			
• Il quantitativo di merce presente negli spazi commerciali e nei magazzini non supera il carico d'incendio autorizzato, secondo quanto stabilito dal Manuale Tecnico Operatori Commerciali.			
MATERIALI D'ARREDO			
• Tutti i materiali di arredo e dei rivestimenti, presenti all'interno degli spazi assegnati, rispettano le caratteristiche di "Reazione al Fuoco dei materiali" così come previsto dal Manuale Tecnico Operatori Commerciali.			
RIFIUTI E PULIZIA			
• Lo stoccaggio dei rifiuti avviene sempre negli appositi contenitori e nei locali adibiti a tale scopo; in nessun caso i rifiuti vengono posizionati, neanche temporaneamente, lungo la vie d'esodo o negli spazi comuni.			

IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI	SI	NO	N.A.
<ul style="list-style-type: none"> Le aperture (griglie o feritoie) relative all'impianto di evacuazione dei fumi, degli spazi assegnati, sono mantenute libere da qualsiasi tipo di ostacoli. 			
<ul style="list-style-type: none"> Al termine del presidio degli spazi da parte di proprio personale, tutte le apparecchiature ad alimentazione elettrica sono disalimentate, le uniche eccezioni sono riferibili solo a quelle il cui funzionamento non può essere interrotto (frigoriferi, terminali ricezione dati, ecc.), per le quali è stata verificata l'adeguatezza al mantenimento della tensione. 			
<ul style="list-style-type: none"> Tutte le apparecchiature ad alimentazione elettrica sono installate e mantenute in accordo alle prescrizioni del fabbricante. 			
<ul style="list-style-type: none"> L'interruttore generale del quadro elettrico e/o il pulsante di sgancio dell'energia elettrica presente nello spazio assegnato, è facilmente individuabile, segnalato ed è mantenuto accessibile senza alcun impedimento. 			
<ul style="list-style-type: none"> Gli impianti e le apparecchiature elettriche mantengono le caratteristiche prescritte dalle norme CEI64-8 e rispettano tutto quanto previsto dal Manuale Tecnico Operatori Commerciali. 			
<ul style="list-style-type: none"> Gli impianti e le apparecchiature elettriche di nostra competenza sono oggetto di manutenzione periodica secondo le disposizioni e le normative vigenti, con particolare riferimento a spine e cavi di alimentazione delle apparecchiature e dei sistemi di aspirazione presenti localmente. 			
<ul style="list-style-type: none"> Sono rispettate le scadenze relativamente alle verifiche periodiche degli impianti di nostra competenza secondo quanto previsto dal DPR 462/01. 			
<ul style="list-style-type: none"> Non è intervenuta nessuna modifica impiantistica senza una preventiva condivisione ed autorizzazione di SEA. 			
<ul style="list-style-type: none"> Non vengono eseguite operazioni e/o lavorazioni che producono vapori infiammabili o atmosfere esplosive senza adeguata ventilazione e senza specifica autorizzazione di SEA. 			
AREE NON APERTE AL PUBBLICO E POCO FREQUENTATE			
<ul style="list-style-type: none"> Le aree che normalmente sono poco frequentate (magazzini, depositi, ecc.), sono tenute libere da materiali combustibili non essenziali, inoltre è costante la vigilanza del personale al fine di evitarne l'accesso a persone non autorizzate. 			
INFORMAZIONE E FORMAZIONE			
<ul style="list-style-type: none"> Tutto il personale è stato informato e formato sui contenuti del "Regolamento Antincendio per la conduzione degli spazi assegnati da SEA". 			
<ul style="list-style-type: none"> Tutto il personale è stato informato e formato sui contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione dell'Aerostazione. 			
<ul style="list-style-type: none"> Tutto il personale è stato informato e formato sui contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione/ Norme di comportamento in caso di emergenza ed evacuazione predisposti dal datore di lavoro. 			
<ul style="list-style-type: none"> Negli spazi assegnati è sempre garantita la presenza in turno di un numero adeguato di personale formato secondo l'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 (D.M. 02 settembre 2021) 			
<p><i>(Solo per Retail FOOD)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> È stata redatta e diffusa, a tutto il personale, una procedura dettagliata - in passaggi obbligatori - che indichi le corrette modalità di svolgimento delle attività che riguardano uso e pulizia delle attrezzature di cucina. 			

Si dichiara inoltre che, al fine di verificare la veridicità della presente dichiarazione, incaricati SEA possono accedere agli spazi assegnati, in presenza di nostro personale.

Data:

Timbro e firma RSPP

Timbro e firma Responsabile Unità